



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-CN:ME77.B.01184

Серия RU № 0047508

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции ООО "Центр по сертификации стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции", Адрес: 141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29; Фактический адрес: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, 29, Телефон: 74957812587, Факс: (495) 7812588, E-mail: oc.elmash@gmail.ru, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ME77, выдан 13.05.2010 Ростехрегулированием

ЗАЯВИТЕЛЬ ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD, Адрес: Китай, No.1, Chint Road, Chint Industrial Zone, North Baixiang, Yueqing, Zhejiang 325603, Телефон: 8657762777779825, Факс: 8657762775769, E-mail: zdhai@chint.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD, Адрес: Китай, No.1, Chint Road, Chint Industrial Zone, North Baixiang, Yueqing, Zhejiang 325603, Телефон: 8657762777779825, Факс: 8657762775769, E-mail: zdhai@chint.com

ПРОДУКЦИЯ Автоматические выключатели дифференциального тока, серий: NB1L (1P+N, 2P; ИНОМ от 1А до 40А, кривые В, С; Идиф=30мА, 100мА, 300мА); NB1L-40(2P, 3P, 4P; ИНОМ от 6А до 40А; кривые В, С; Идиф=30мА, 100мА, 300мА); NB1L-63(2P, 3P, 4P; ИНОМ 50А, 63А; кривые В, С; Идиф=30мА, 100мА, 300мА); DZ47LE(2P, 4P; ИНОМ от 6А до 40А; кривые С; Идиф=30мА, 100мА, 300мА); NBH8LE(1P+N; ИНОМ от 1А до 40А; кривые С; Идиф=30мА), Серийный выпуск в соответствии с IEC 61009-1

КОД ТН ВЭД ТС 853620

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокол испытаний № 1Н2ЕМ/ТС от 03.02.2014г. ИЦ ООО «ЭЛМАШ» (РОСС RU.0001.21МИ04, срок действия с 13.05.2010 по 13.05.2015); акт анализа состояния производства № ПБ-81/2013 от 14.01.2013 ОС ООО "Элмаш" (РОСС RU.0001.11ME77), схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия, срок хранения и срок службы: условия хранения по группе «С» ГОСТ 15150, срок хранения 2 года, Гарантийный срок- 12 месяцев со дня продажи выключателя

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.02.2014 ПО 16.02.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Ю.Н. НИКИТИН
(инициалы, фамилия)

В.А. Дружинин
(инициалы, фамилия)